

24.11.2020

היכל שלמה – מכרז כסאות אודיטוריום

מכתב הבהרות מספר 2

1. עקב מועד שליחת מכתב הבהרות מספר 2; תאריך החזרת המכרז נדחה מיום 26.11.2020; ליום 30.11.2020 בשעה 12:00 בצהריים.
2. בהמשך למכתב הבהרה מספר 1 סעיף 4; כנראה חלק מהכסאות יחזקו לרצפת בטון קשיחה בעובי של כ- 6-8 ס"מ מתחת לשטיח.
ברם יש לקחת בחשבון; שבחלק משטח האולם שכבת בטון הקשיחה תימצא בכ- 10-15 ס"מ מתחת לשטיח; כשבין השטיח ושכבת הבטון הקשיחה יהיה חומר כמו בטקל (יהיה צורך להשתמש בברגים ארוכים).
3. הספוג יהיה פולימרי; חסין אש; בצפיפות מינמלית של כ- 30-35 ק"ג/מ³.
4. העץ הדקורטיבי בגב המושב יהיה לוח עץ צורני המורכב משכבות של עץ בוק; ובעובי כללי שלכל הפחות 12 מ"מ.
5. יש לחתום גם על מכתב הבהרות מס' 2 ולהחזירו חתום עם שאר חומרי המכרז הנדרשים.

רשם: יעקב וינברגר

27MA

1

